

質問書に対する再回答 3

件名	東北自動車道 加須管理事務所管内図面作成業務
----	------------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書 2-2-2 標識柱設計	門型標識B1の区分内容に記載の「仮設設計（仮設支保工の設置）」について質問です。仮設設計の仮設支保工とはどのような構造を想定していますか。	4月25日付け質問書に対する回答において、「質問については令和7年5月12日に回答します。」としておりましたご質問について回答いたします。 仮設設計の仮設支保工は、山留材、ジャッキ、四角支柱等を用いた構造を想定しています。