

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 堀 圭一

## 質問書に対する回答

(工事名) 道東自動車道 トマム川橋 (P C 上部工) 工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回答
1	詳細設計について 箱桁橋の橋脚は、本工事の詳細設計の範囲外であり、動的解析による照査のみが設計業務範囲と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書 25-3-1 (2) 3) に記載のとおり、詳細設計により決定した上部構造において、下部構造を含む橋梁全体の耐震照査を行うものです。