

質問書に対する回答 1

件名	常磐自動車道 土浦スマートIC詳細設計		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書2-6-1函渠工設計	ボックスカルバート2基とも両側延伸となっておりますが、ウイングは片側のみでよろしかったでしょうか。	調査等積算基準「5-5-1 溝渠工設計」に記載の通り当初は片側のみを想定しております。
2	特記仕様書2-10打合せ	打合せ回数が業務内容確認及び完了検査を含め22回と記載されておりますが、この回数には当初分も含まれているでしょうか。	当初分も含まれております。
3	金抜き設計書	見積対象となっている下記4項目について、採用された人工及び算出率をご教示ください。 • スマートIC 3次元現況モデル作成 • スマートIC 3次元統合モデル作成 • 附帯工設計 函渠工耐震照査 • 附帯工設計 電算機使用料（函渠工耐震照査）	本業務における当社採用単価は公表いたしません。 貴社の施工計画に基づきお考えください。