

質問書に対する回答 2

件名	東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書 P21 20-3-13施工について	<p>レピリングCの下地処理は1種ケン程度とありますが、投射密度・機種の幅等を明示願います。施工箇所11においては下地処理の時間が日施工量に大きくかかわってきます。</p> <p>また本回答が「貴社の施工計画による」との回答があつた場合、承認された施工計画で施工した場合に日施工量に大きく乖離があつた場合は規制の日数は変更の対象と考えてよろしいですか。</p>	<p>投射密度については150kg/m²、機種の幅等は貴社の施工計画に基づいてください。</p> <p>規制の日数については監督員が必要と認めた場合は変更協議対象となります。</p>