

質問書に対する回答 2

件名	富津館山道路 保田川橋耐震補強検討業務
----	---------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書 P.8 2-5 橋梁耐震補強設計 耐震補強動的解析 および 金抜設計書	本業務の設計項目に「既設橋梁動的解析」が含まれておりませんが、1-4 資料の貸与に記載された保田川橋耐震補強設計および大帷子高架橋耐震補強設計において実施されているとの認識でよろしいでしょうか。 また、その結果に基づき本業務の耐震補強動的解析を実施するとの理解でよろしいでしょうか。	「既設橋梁動的解析」については、特記仕様書 1-4 資料の貸与に記載された「富津館山道路 大帷子地区耐震補強検討業務」において実施済みです。その結果に基づき本業務の耐震補強動的解析を実施してください。