

質問書に対する回答 1

| 件名 | 首都圏中央連絡自動車道 酒蔵高架橋土質地質調査          |   |   |
|----|----------------------------------|---|---|
| 番号 | 質問箇所                             | 質問事項  | 回答（発注者使用欄）  |
| 1  | 特記仕様書<br>2-4-4 給水                | 車両給水の計上日数をご教示いただけませんか。  | 貴社の施工計画に基づきお考えください。   |
| 2  | 特記仕様書<br>2-5-2 土壌分析試験            | 土壌分析試験について、溶出量試験・含有量試験と考えていいでしょうか。その場合、含有量試験は重金属等（第2種特定有害物質）のみが対象でしょうか。 | そのとおりにお考えください。  |
| 3  | 特記仕様書<br>2-8 交通費・日当・宿泊費          | 土質調査・地形地質踏査・設計打合せに係る基地は「東京都庁」でしょうか。                                     | そのとおりにお考えください。  |
| 4  | 特記仕様書<br>2-10 国土地盤情報データベース<br>検定 | 「調査ボーリングの数量は12本とし」と記載されていますが、数量表等を参考に8本でしょうか。                           | 特記仕様書の記載に誤りがありました。調査ボーリングの数量は8本が正となります。上記については交付図書を訂正いたします。 |
| 5  | 金抜設計書<br>概要<br>4. 設計額            | 積算額について、調査等積算基準が令和7年7月1日に改定されましたが、「令和7年度版」を適用されていますか。                   | 令和6年度版を適用しています。   |