

東日本高速道路株式会社 北海道支社  
支 社 長 宮入 徹往

## 質問書に対する回答

(工事名) 札樽自動車道 潮見台高架橋補修工事

### 質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	『コンクリート表面処理工 B-1』の数量について確認させてください。設計図 2/147 の数量総括表では、潮見台高架橋 下り線 P3-P4 の数量が『36.3m <sup>2</sup> 』と記載されていますが、設計図 61/147 では同箇所の数量が『15.0m <sup>2</sup> 』となっています。金抜設計書にも影響する可能性がありますので、正しい数量をご教示いただけますでしょうか。	設計図 61/147 の表面被覆工に記載の「コンクリート表面処理工 B-1」の数量 21.3m <sup>2</sup> と、コンクリート表面処理工・はく落防止対策工に記載の「コンクリート表面処理工 B-1」の数量 15.0m <sup>2</sup> を足した値が、数量総括表に示すとおり『36.3m <sup>2</sup> 』となります。

以 上