

## 質問書に対する回答 3

件名	長野管理事務所管内 脆弱岩対策土質調査		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	特記仕様書 p.7 2-3-2 給水	調査ボーリングにおける掘削は車両給水を想定されているとの事ですが、見積上は車両給水費を計上されておりますでしょうか。	特記仕様書に記載のとおりの内容を計上しています。
2	特記仕様書 p.5 2-2 地形地質 別添一 対策工選定フロー図	地形判読のうち、現地確認の際のサウンディング調査、ボーリング調査は各調査地点につき何か所づつ見込まれておりますでしょうか。	2-2 「地形地質」において現地確認時にサウンディング調査やボーリング調査を実施することは想定しておりません。なお、過年度業務にて実施した簡易動的コーン貫入試験等の結果については貸与資料にて共有させていただきます。