

質問事項に対する回答書

(件名)令和7年度 関越自動車道 湯沢管理事務所管内融雪用燃料購入

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	10月28日	仕様書	3	4. 納入方法	弊社で対応可能か検討するための参考として、様式第4号のような昨年度または一昨年度のタンク別・月別の納入ペースおよび数量の実績がわかる資料をご教示いただけますでしょうか。	納入ペースおよび数量の実績につきましては開示しておりません。 入札公告に示す予定数量から検討ください
2	10月28日	仕様書	3	4. 納入方法	各タンクの金型および納入方法についてご教示ください。	<ul style="list-style-type: none"> 各タンクの金型は下記のとおりです。 谷川岳PA A号:80A、B号:80A、C号:80A 土樽PA(上り):80A 土樽PA(下り) A号:65A、B号:65A 堀之内IC:65A 越後川口IC:65A 納入方法については、仕様書をご参照ください。 なお、給油ホースは5m程度以上を推奨します。