

契約図書に関する質問に対する回答

件名	長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	入札公告 7頁 契約履行要件等一覧表【配置予定技術者に契約後に求める要件】 同種工事	同種工事の要件に、「b) 道路橋における上部工（落橋防止装置又は制震装置等の設置・取替を含む）の耐震補強工事」と記載がありますが、「水平力分担構造工」、「段差防止構造」、「縁端拡幅工」、「支承取替工」及び「伸縮装置取替工」のいずれかの施工経験を有していれば、配置予定技術者の同種工事b)の施工実績として認められるでしょうか。ご教示願います。	道路橋における耐震補強を目的として「水平力分担構造工」又は「支承取替工」を行った施工経験であれば、入札公告（説明書）に示す配置予定技術者に求める項目の同種工事b)に含まれます。
2	競争参加資格要件等一覧表 競争参加要件 施工実績 同種工事 b) 道路橋における上部工の耐震補強工事	水平力分担構造は上部工の耐震補強工事の実績と認められるでしょうか。	道路橋における耐震補強を目的とした施工実績であれば、入札公告（説明書）に示す競争参加要件の施工実績の同種工事b)に含まれます。
3	技術資料作成説明書	『①技術提案書を作成するにあたっての着目点（当該工事の課題等）を記載すること。』と記載されていますが、課題のみを記載するのでしょうか。課題等の等は何を指しているのでしょうか。	設計図書の条件に合致する当該工事の課題、課題解決に向けた技術提案書の作成方針又は技術提案書作成にあたり重要視すべき当該工事の着目点を指します。
4	技術資料作成説明書	『③A 4 判 1 頁（片面）を超える「技術提案書作成にあたっての着目点」が提出された場合、A 4 判 1 頁（片面）に記載されている内容のみで評価を行い、それ以外の記載内容は評価対象としない。』と記載されていますが、様式一提案2技術提案書に記載予定の【技術提案】○○についてなども記載して良いのでしょうか。	「様式一提案2技術提案書」に記載予定の内容について、「様式4_着目点様式」に記載して頂いてもかまいませんが、技術提案内容については評価しません。 また、実際に提出される「様式一提案2技術提案書」に記載される内容と「様式4_着目点様式」に記載される内容に違いがあつた場合には、「様式一提案2技術提案書」の改善を求める場合がありますのでご留意願います。
5	申請項目-同種工事a)の実績	工種・工法・数量・規模等※JVの場合は分担した内容の項目内に「求めるAAAの施工数量を記入」とありますが、記載内容についてご教示願います。	様式3_技術資料における「求めるAAAの施工数量」について記載の必要はありません。
6	【提案3】既設構造物のアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案 【様式4_技術提案書作成にあたっての着目点】	「アンカー等の削孔」のアンカー等とは設計書（金抜き）に示す以下の範囲と考えますがよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。 1) 縁端拡幅工Bの各アンカー工 2) 落橋防止構造の各アンカー工 3) 横変位拘束構造Mのアンカー工 4) 横変位拘束RCブロックのアンカー工 5) 中間貫通鋼材工のφ52・800、φ52・900、φ52・1000、φ80・2500、φ80・2800	中間貫通鋼材工 φ52・3000(WJ)、中間貫通鋼材工 φ80・3000(WJ)、中間貫通鋼材工 φ80・3100(WJ)を除く、既設構造物に対してアンカー等の削孔を行う施工が対象とお考え下さい。
7	07_様式4_着目点様式_長野自動車道 山崎高架橋耐震補強工事	01_入札公告（説明書）P8技術提案書作成にあたっての着目点に記載の留意事項に「3. 記載する文字の大きさは10ポイント以上とし、図表を含んでも良いが判読可能なものであること」とありますが、フォントの種類、余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定についての記載がございません。これらについては、任意に設定してよいと考えてよろしいでしょうか。ご教示をお願いします。	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。