

質問事項に対する回答書③

(件名) 北陸自動車道 R7上越管内舗装補修工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	11月21日	特記仕様書	40	24-9-6	コンクリート防護柵補修工において、飛散養生の設備費用が含まれるとの記載があるが、飛散養生の方法・設備はどのように考えているでしょうか。ご教示ください。	一般的なコンクリートブレーカー等による取り壊しに対しネット等による飛散養生を想定しております。
2	11月21日	特記仕様書	40	24-9-6	防護柵を施工するにあたり、現地盤の支持力は防護柵の設置に対して基準を満たしていると考えてよいでしょうか。確認試験が必要な場合の費用負担はどうなるでしょうか。ご教示ください。	現地盤の支持力の確認試験が必要となった場合は監督員と協議となります。
3	11月21日	特記仕様書	40	24-9-6	施工時の掘削及び施工後の埋戻し・のり面整形については、記載がないが、含まれているのでしょうか。ご教示ください。	取り壊し後、基礎材で補足のうえコンクリート防護柵で施工する計画としておりますが、掘削・埋戻し・のり面整形が必要となった場合は、監督員と協議となります。