

質問に対する回答書について

工事名) 常磐自動車道 大野台希望の橋 (鋼上部工) 工事

質問事項と回答

番号	質問	回答
1	<p>金抜設計書 P6</p> <p>金抜設計書 番号 43 10-(2) 鋼構造物の製作 製作材料費 (形鋼) A (39.77t) について、「SS400 900*300*16*28」のロス率及びスクラップ控除前単価は、下記のいずれでお考えでしょうか。ご教示願います。</p> <p>①月積み価格 橋梁用外法H形鋼+規格エキストラで算出</p> <p>②月積み価格 橋梁用H形鋼+規格エキストラで算出</p> <p>③月積み価格 H形鋼 (大型) +規格エキストラで算出</p> <p>④市中価格</p>	<p>積算に関する質問はお答えできません。</p>
2	<p>閲覧資料を確認すると、橋梁形式毎の数量計算書がございません。本橋梁は、箱桁部と鈹桁部で構成されているため、橋梁形式毎の数量計算書のご提示をお願いします。</p>	<p>閲覧資料に関する質問にはお答えできません。</p>
3	<p>金抜設計書 P7</p> <p>金抜設計書 番号 48 10-(2) 鋼構造物の製作 中間横桁部材の製作 中間横桁部材の製作費について、土木工事積算基準書記載の歩掛のうち下記のいずれを適用しておられますか。</p> <p>該当の無い場合は適用すべき歩掛をご教示願います。</p> <p>①大型部材の製作</p> <p>②小型部材の製作</p> <p>③横構部材の製作</p>	<p>積算に関する質問はお答えできません。</p>
4	<p>金抜設計書 P7</p> <p>金抜設計書 番号 48 10-(2) 鋼構造物の製作 中間横桁部材の製作 中間横桁部材の製作費について、橋体製作精度確認工の費用は下記のいずれでお考えでしょうか。</p> <p>①計上しない</p> <p>②大型部材の製作において計上する</p>	<p>積算に関する質問はお答えできません。</p>
5	<p>金抜設計書 P6</p> <p>金抜設計書 番号 44 10-(2) 鋼構造物の製作 製作材料費 (スタッドジベル) (1.18t) について、溶植費は計上しておられますか。溶植費を計上されている場合、見積り又は材料価格調査にて単価を決定されていると思われませんが、採用単価を公表願います。</p>	<p>共通仕様書 10-6-2 「製作の種類」に示すとおり、溶植費も本単価表の項目に含まれます。なお、積算に関する質問はお答えできません。</p>

6	<p>金抜設計書 P6 金抜設計書 番号 45 10-(2) 鋼構造物の製作 製作材料費 (スチールボルト) (21.24t) について、溶植費は計上しておられますか。溶植費を計上されている場合、見積り又は材料価格調査にて単価を決定されていると思われませんが、採用単価を公表願います。</p>	<p>特記仕様書 2 1 - 5 - 1 「製作の種類」に示すとおり、溶植費も本単価表の項目に含まれます。なお、積算に関する質問はお答えできません。</p>
7	<p>設計図_大野台希望の橋 上部工構造一般図(1) (7/126)、 横桁図(1) (66/126)、横桁図(3) (68/126)、 上部工構造一般図(1) (7/126) の設計条件では斜角が $\theta = 90^{\circ} 0' 0''$ となっておりますが、横桁図(1) (66/126) および横桁図(3) (68/126) では、両端部に 90° 未満の斜角を有していることが確認できます。いずれの図面に記載の斜角をもって斜橋補正の補正率を考慮されていますでしょうか。あわせて、斜橋補正を適用する場合は、加重平均した補正率 1% と考えてよろしいでしょうか。ご教示願います。</p>	<p>積算に関する質問はお答えできません。</p>
8	<p>設計図_大野台希望の橋 A1 伸縮装置詳細図(1) (113/126)、 A2 伸縮装置詳細図(1) (116/126) 金抜設計書 番号 53 11-(2) 伸縮装置 A について、大野台希望の橋 A1 伸縮装置詳細図(1) (113/126)、大野台希望の橋 A2 伸縮装置詳細図(1) (116/126) より、後打ちコンクリート側アバットのパラペット天端に「無収縮モルタル」の記載がございますが、無収縮モルタルの数量が不明ですのでご教示願います。</p>	<p>無収縮モルタルの数量は下記のとおりです。 A1 0.065m³ A2 0.069m³ なお、無収縮モルタルは伸縮装置 A の費用に含まれます。</p>
9	<p>当該案件に適用する公共工事設計労務単価及び、鋼橋職工単価につきまして、入札時(入札書提出期限日)における市場価格である、「令和 8 年 3 月から適用する単価」を適用するものと考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>土木工事等単価ファイル適用年月は、参考積算条件書(その 1)に記載のとおり、参考積算条件書(その 2)で掲載予定です。</p>
10	<p>製作材料費(鋼板)について、スクラップは福島単価を適用と考えてよろしいでしょうか。</p>	<p>積算に関する質問はお答えできません。</p>