

件名 常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事

番号	質問分類(選択)	質問対象(選択)	質問箇所	質問事項	回答(発注者使用欄)
1	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4	技術資料作成説明書「4.申請書の作成(2)申請書の作成に関する留意事項4):様式4」に、「様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」を参考に作成することとする。」と記載されておりますが、様式4の枠線等、余白の寸法を変更することは可能でしょうか。	枠線の位置や様式の余白サイズについては任意に設定していただいて結構です。
2	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4	上記に付随して、様式4の行間隔、文字間隔を変更することは可能でしょうか。	行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
3	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4	上記に付随して、様式4の黄色ハッチングされた「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」の注意書き文章を削除することは可能でしょうか。	削除可能です。
4	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4	上記に付随して、様式4の黒地に白文字で記載された文章の記載内容は変えずに、例えば強調黒文字等に表現方法を変更することは可能でしょうか。	変更不可です。
5	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	提案1、提案2について	根巻コンクリート(久慈川高架橋)について、評価対象の範囲でしょうか?ご教授願います。	鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。
6	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	提案4について 交通規制図 7/17~10/17	評価対象の範囲について、どの橋梁が対象でしょうか。対象となる橋梁名をご教授願います。	設計図7/10~10/17のとおりとお考え下さい。
7	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	支承取替工	支承の設計照査費用について、設計変更の対象でしょうか?ご教授願います。	質問書D(設計図書に関する質問)の回答日に回答いたします。
8	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図書①03-4_図面_菩提橋(上り線)	橋梁一般図に記載のある日立市道4667号線は一般的に通行が可能な道路でしょうか。材料搬入等の車両が通行可能か御教授願います。	質問書D(設計図書に関する質問)の回答日に回答いたします。
9	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案3】既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案の提案範囲について	「既設構造物へのアンカー等の削孔」には、鋼構造物への削孔(孔明)作業も含まれるのでしょうか?ご教示下さい。	鋼構造物への削孔(孔明)作業は評価の対象外です。
10	質問書A(申請書等に関する質問)	別紙_継続契約方式対象工事について(継続契約方式対象工事の場合)	1.継続契約方式における後発工事(1)後発工事その1について	後発工事における工事概算数量の記載はございますが、金額規模についてはご教示頂けますでしょうか。ご教示下さい。	後発工事における金額規模の公表はしません。
11	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告(説明書)※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	2.入札手続き日程2-4競争参加資格確認結果通知日並びに技術提案書の作成提出者の選抜及び提出要請日	技術提案書作成提出者の選抜は競争参加資格確認結果通知にて資格が有・無で表示されるのでしょうか。また表示される際に、一次審査時の評価点は公表されないのでしょうか。ご教示下さい。	競争参加資格確認通知書にて、「競争参加資格の有無」と併せて「技術提案書の作成及び提出要請」を明示します。また、一次審査時の評価点の公表は予定しておりません。
12	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点	様式4【技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)】を作成するにあたり、評価項目①および②において、鋼板巻立ての根巻きコンクリートは着目点の対象に含まれますでしょうか。ご教示ください。	鋼板巻立ての根巻コンクリートは評価の対象となります。
13	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	評価項目①橋脚のコンクリート巻立て補強におけるコンクリート打設時の品質確保に関する技術提案について	コンクリートへの混和剤に関する提案は評価対象となりますでしょうか	評価の対象となります。ただし、設計図書に示すコンクリートA1~5の規格に適合する場合に限ります。

件名 常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事

番号	質問分類(選択)	質問対象(選択)	質問箇所	質問事項	回答(発注者使用欄)
14	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	評価項目③既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案について	アンカー等の削孔とは、既設鋼桁へのボルト孔削孔等も含まれるでしょうか	既設鋼桁への削孔(孔明)は評価の対象外です。
15	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	02_特記仕様書 8-4 03-4_図面_菩提橋(上り線) 図番15/18 03-8_図面_率計上 図番158/210	日立市道4667号の交通規制は1車線規制となっておりますが、RC巻立て工施工時は、市道横の仮設水路上を一般車の通行路として使用すると考えて宜しいでしょうか	質問書D(設計図書に関する質問)の回答日に回答いたします。
16	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	03-4_図面_菩提橋(上り線)	菩提橋の吊足場構築や落橋防止構造の施工は供用線からの資材搬入と考えて宜しいでしょうか	質問書D(設計図書に関する質問)の回答日に回答いたします。
17	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4の作成について	様式4の余白、タイトル部の行間や枠の大きさは変更しても良いでしょうか	枠線の位置、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
18	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告(説明書)※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	競争参加資格要件等一覧表 競争参加要件 施工実績 同種工事 b) ①道路橋における上部工(落橋防止装置又は制震装置等の設置・取替を含む)の耐震補強工事 及び 配置予定技術者 b) ①道路橋における上部工(落橋防止装置又は制震装置等の設置・取替を含む)の耐震補強工事	水平力分担構造は上部工の耐震補強工事の実績として認められますでしょうか。ご教示願います。	道路橋における耐震補強を目的とした施工実績であれば、入札公告(説明書)に示す競争参加要件の施工実績の同種工事b)①および契約履行要件の施工実績の同種工事b)①に含まれます。
19	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案1】、【提案2】の提案対象範囲について	コンクリート巻立て補強とは、RC巻立てのことであり、鋼板巻立て補強部の根巻きコンクリートや縁端拡幅工は提案の対象外と考えてよろしいでしょうか。	鋼板巻立ての根巻コンクリートや縁端拡幅工は評価の対象となります。
20	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案1】、【提案2】の提案対象範囲について	6-7寒中コンクリートや6-8暑中コンクリートに関する内容も提案対象と考えてよろしいでしょうか。	コンクリート施工管理要領(令和7年7月)6-1運搬および打込み、6-2養生に関連する項目であれば評価対象となります。
21	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案3】について	既設構造物(コンクリート構造物)に施工する全てのアンカー削孔が提案対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
22	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案4】について	「高速道路上の交通規制内で行うクレーンによる~施工方法に関する技術提案」となりますが、はみ出し防止を目的とした管理手法も含みますでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
23	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案4】について	クレーン装置付きトラックによる揚重作業も対象と考えてよろしいでしょうか。	高速道路上の交通規制内で行うクレーン装置付きトラックによるクレーン揚重作業は、評価の対象となります。
24	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	【提案4】について	供用路線へのはみ出しあり、交通規制内のすべてのものが対象と考えてよろしいでしょうか。	クレーン作業が対象となります。
25	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	一次審査「技術提案書作成にあたっての課題と着目点」について	提案対象範囲となる工種が存在するすべての高架橋や橋に共通する課題・着目点でなければならないのでしょうか。	共通する課題・着目点である必要はありません。
26	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4について	「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」という記載は削除しても構いませんでしょうか。	削除可能です。

件名 常磐自動車道 田野高架橋耐震補強工事

番号	質問分類(選択)	質問対象(選択)	質問箇所	質問事項	回答(発注者使用欄)
27	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	様式4について	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定は任意と考えてよろしいでしょうか。	フォントの種類、枠線の位置、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
28	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告(説明書)※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	技術提案書の提出者を選抜する方法について	「有資格者が5者以下の場合は、一次審査を行わず、全ての有資格者を選抜するものとする。」とありますが、一次審査実施の有無は、一次審査結果通知日である「令和8年3月12日(木)(予定)」に通知されますでしょうか。	競争参加資格確認通知書にて、「競争参加資格の有無」と併せて「技術提案書の作成及び提出要請」を明示しますので、本通知書をご確認願います。
29	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	技術資料作成説明書 6. 様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」記載上の注意事項及び証明資料	③『「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した内容は、二次審査の技術提案書において、全ての「着目点」の内容を網羅するように作成すること。』とありますが、二次審査時に一次審査時の全ての「着目点」の内容を網羅した上で、一次審査時に記載のない着目点を追加することはできないでしょうか。	「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した全ての「着目点」の内容を「二次審査の技術提案書」にて網羅していれば、一次審査時に記載のない「着目点」を追加することは可能です。
30	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	技術資料作成説明書 6. 様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」記載上の注意事項及び証明資料	③『「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した内容は、二次審査の技術提案書において、全ての「着目点」の内容を網羅するように作成すること。』とありますが、様式-提案2の「1. 課題と着目点」に記載する際は、全ての「着目点」の内容を網羅できていれば、文面を変更しても構いませんでしょうか。	「技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)」で記載した全ての「着目点」の内容を「二次審査の技術提案書」にて網羅していれば、文面を変更しても構いません。
31	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	評価基準	工事現場で添加攪拌する流動化剤は、△過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1・提案2】コンクリートの仕様変更』に該当するのでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA1-5に関連する規定を満足する場合は、△過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1・提案2】コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。 ただし、設計図書に示すコンクリートA1-5の規格に適合する場合に限ります。
32	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	設計図【菩提橋(上り線)】2/18	P1橋脚とP2橋脚のRC巻立てのコンクリートの打設時、ポンプ車の配置位置の標準案は、市道4667号線上または高速道路上どちらを想定していますでしょうか。	発注者の施工計画では、市道4667号線上を想定しています。
33	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点(一次審査)(段階的選抜方式対象工事の場合)	設計図【菩提橋(上り線)】15/18	P1橋脚とP2橋脚の枠組足場や型枠等の資材搬入は市道4667号線から、A1橋台とA2橋台の吊足場及び落橋防止構造の資材は高速道路上から投入すると考えてよろしいでしょうか。	発注者の施工計画では、P1橋脚とP2橋脚の枠組足場や型枠等の資材は市道4667号線から、A1橋台とA2橋台の吊足場及び落橋防止構造の資材は高速道路上からの搬入を想定しています。
34	質問書A(申請書等に関する質問)	入札公告(説明書)※技術提案書に係る評価項目、評価基準に関する部分を除く	技術評価項目及び技術評価基準(一次審査) 環境負荷の低減	カーボンニュートラルへの取り組みの評価基準の「2)元請社員が使用する連絡車に電動車を導入する」について、規模・数量・期間は問わないことから、連絡車全てに導入する必要ないと解釈してよろしいでしょうか。 例えば、連絡車3台のうち、電動車1台の導入は履行と認めて頂けるのでしょうか。	その通りお考え下さい。