

質問事項に対する回答書②

(件名)磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月14日	金抜設計書	101 ページ	内訳番号 01090 02090	産業廃棄物処分費 産業廃棄物処分費(有価)につきまして、処分に係る手数料並びに処分費用という認識でよろしいでしょうか。また、参考処分数量がわかりましたらご指示ください。	処分に係る費用・運搬費等も含み、計上願います。 また、参考処分数量につきましては、設計図・特記仕様書並びに標準図・標準仕様書・その他関連する諸基準等を参考に重量を想定していただき、計上願います。
2	1月14日	金抜設計書 及び 設計図	金抜設計書 51ページ 及び 設計図 126ページ	金抜設計書 内訳番号 12023	停電対策工 受配電設備(小松トンネル)Nにつきまして撤去対象となっております照明変圧器盤並びに書内変圧器盤の負荷回路対象を発電機にて活かす方法にて計画をしておりますが停電対策の考え方として問題ございませんでしょうか。	既存負荷を賄う程度の発電機を設置するイメージで問題ございません。

※特記仕様書・設計図につきましては、希望される方へ配布しております。