

質問事項に対する回答書③

(件名) 磐越自動車道 宝珠山トンネル照明設備工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	1月14日	特記仕様書	19, 20	1-22	1-22-3 産業廃棄物の処理 処理対象となる「別紙-2」の内訳項目について 各種項目の単位当たりの想定重量をご教示頂けませんでしょうか。	設計図・特記仕様書並びに標準図・標準仕様書・その他関連する諸基準等を参考に重量を想定していただき、計上願います。
2	1月14日	特記仕様書	59	4-14	(1)小松トンネル 仮設発電機などにより、運用中設備の機能停止時間を必要最小限に抑えるための措置を講ずる。とありますかどのような内容を想定されておりますでしょうか。 1週間程度、既存負荷を賄う程度の発電機を設置するイメージでしょうか。	既存負荷を賄う程度の発電機を設置するイメージで問題ございません。 期間については、必要最小限に抑えるための自社が施工上必要とする期間を想定の上、計上願います。
3	1月14日	設計図	116~125	受小01～受宝04	メーカーおよび代理店より、低圧盤とトンネル照明電源盤のブロック図がなく、見積が難しいとの話がございましたため、当該図面を頂けませんでしょうか。また、これにより22日の参考見積までの見積提出が間に合わないため、訂正見積時に単価提示をさせていただく形でも問題ございませんでしょうか。	ブロック図につきましては、設計図「受小05」及び「受宝04」に記載されているブロックスケルトンを参考とし、御見積りをお願いします。 なお、見積提出につきましては、共通入札公告「1-6 見積活用方式」のとおり、期限までに参考見積書の提出をお願いいたします。(参考見積書をご提出されない場合は、訂正参考見積書はご提出いただけませんので、ご承知ください。)

※特記仕様書・設計図につきましては、希望される方へ配布しております。