

質問に対する回答について

件名	磐越自動車道 長谷川橋工事発注用図面作成
----	----------------------

番号	対象ファイル名等	対象ページ	質問事項	回答
1	①特記仕様書	①6頁	2-3 構造物設計について ①当該業務は、道路幅員の変更（堆雪幅の確保）に伴う修正設計と認識してよろしいでしょうか。	道路幅員の変更に伴う設計です。
2	①特記仕様書	①6頁	2-3 構造物設計について ②当該橋梁は、既に詳細設計が完了しており、A1、A2橋台だけが道路幅員変更に伴う形状変更から、新たに設計するものと考えてよろしいでしょうか。	下部工詳細設計が完了しており、特記仕様書 2-3-1 詳細設計 (1) 下部工 備考の通りです。
3	①特記仕様書	①6頁	2-3 構造物設計について ③橋台に対する作用力は、貸与資料（既往の設計計算書）に示されている値を用いるものと考えてよろしいでしょうか。	その通りでお考えください。
4				
5				