

質問に対する回答について

工事名) 山形自動車道 R 8 山形管内土質調査

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	地形地質踏査の積算上の縮尺区分をご教示ください。	地形地質踏査の縮尺区分は、1/1,000 となります。 なお、特記仕様書に記載内容を追加するため、後日訂正公告を行います。
2	地形地質踏査の単価は1km当たりの標準歩掛を1km2当たりと読み替えるという解釈でよろしいでしょうか。	調査等積算基準令和7年度版第3編4-3(2)注3に記載のとおりです。
3	地形地質踏査の積算上の地形条件をご教示ください。	地形条件は、急峻山地となります。 なお、特記仕様書に記載内容を追加するため、後日訂正公告を行います。
4	孔内傾斜計ガイド管設置工の各3箇所について、人工数及び人工構成、使用器材の数量をご教示ください。	積算に関する事項については、お答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
5	孔内傾斜計ガイド管設置工は間接調査費としておりますか。	積算に関する事項については、お答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
6	足場仮設費用には深度補正がかかっているということでしょうか。	積算に関する事項については、お答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
7	地形地質踏査は、縮尺区分は1/1000、地形条件の補正はかかっていないということでしょうか。また外業と内業の双方の歩掛が計上されているということでしょうか。	地形地質踏査の縮尺区分は、1/1,000 となります。 なお、特記仕様書に記載内容を追加するため、後日訂正公告を行います。
8	調査総合解析Bの歩掛は、「地すべり」の歩掛を使用しているということでしょうか。	積算に関する事項については、お答えできません。特記仕様書2-7「調査総合解析B」の記載に基づき、判断ください。
9	調査総合解析Bについて、業務区分は「地すべり」との認識で宜しいでしょうか。異なる場合はご教授ください。	積算に関する事項については、お答えできません。特記仕様書2-7「調査総合解析B」の記載に基づき、判断ください。
10	地形地質踏査について、縮尺区分(1/1,000・1/5,000・1/1,100・1/1,000 精査)をご教授ください。	地形地質踏査の縮尺区分は、1/1,000 となります。 なお、特記仕様書に記載内容を追加するため、後日訂正公告を行います。

11	孔内傾斜計ガイド管設置工について、算出にあたり、準用している歩掛等ございましたらご教授ください。	積算に関する事項については、お答えできません。貴社の施工計画に基づき必要な費用を計上して下さい。
----	--	--