

件名	首都圏中央連絡自動車道 古和高架橋附帯工工事
----	------------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	用・排水工詳細図(20)内の材料表	0.30-0.30-1.30 14.00m分の数量が備考欄に12個と記載されていますが7個の誤りではないでしょうか。	設計図に誤りがございました。 「プレキャストコンクリートU型側溝（土留付水路）0.30-0.30-1.30」の数量は7個とお考え下さい。 令和8年7月7日付訂正公告をご確認ください。
2					
3					
4					
5					
6					
7					