

質問事項に対する回答書②

(件名) 北陸自動車道 桑取川橋PCグラウト充填工事

番号	日付	資料の種類	ページ	章の番号等	質問事項	回答
1	4月3日	03 技術資料作成説明書【条件付一般競争入札版】	14	6.(1)	表中に『記載上の注意事項 ①求める1テーマにつきA4版1枚で施工計画に関して記載すること。1テーマにつき記載できる項目は2項目までとすること。』とあります。本件では、入札公告(説明書)技術評価項目及び技術評価基準(8ページ)において、評価項目として2テーマ(2つの施工計画)が求められているため、1テーマごとに競争参加確認申請書様式3(A4版1枚)に記入し、合計2枚を提出するという解釈でよろしいでしょうか。	本件におけるテーマは「グラウト再注入作業において高い充填性を確保するための品質管理に関する施工計画」と、「PC桁の削孔作業時における鋼材の損傷防止に関する施工計画」の2つです。また、1テーマにつき2項目の施工計画を、それぞれA4版1枚に記載することとなりますので、合計2枚の提出をお願いいたします。
2	4月3日	03 技術資料作成説明書【条件付一般競争入札版】	14	6.(1)	表中に『添付資料 ①記載した施工計画の理解を図るため、A4又はA3サイズ1頁に限り添付資料を認める。』とありますが、求める1テーマにつきA4又はA3サイズ1頁に限り添付資料を認める(本件においては合計2頁)という解釈でよろしいでしょうか。	ご認識の通りです。
3	4月3日	03 技術資料作成説明書【条件付一般競争入札版】	14	6.(1)	表中に『記載上の注意事項 ①求める1テーマにつきA4版1枚で施工計画に関して記載すること。1テーマにつき記載できる項目は2項目までとすること。』とあります。一方、競争参加確認申請書様式3(施工計画立案能力)では、A4版1枚に施工計画①と施工計画②の欄があり、それぞれ項目1、項目2の記載があります。「1テーマにつき記載できる項目(2項目まで)」とは、ここに示される施工計画①、施工計画②を意図されているのでしょうか。この場合、欄内の「項目」の記載数に制限はあるのでしょうか。もしくは、本件では評価項目として2テーマ(2つの施工計画)が求められているため、求める1テーマごとに施工計画①と施工計画②の欄をそれぞれA4版1枚(合計2枚)に分け、項目1、項目2(2項目まで)を記載するということでしょうか。	本件におけるテーマは、番号1の質問に対する回答のとおり2つです。また、1つのテーマに対して記載できる施工計画の項目は2項目までです。なお、1つのテーマに対する施工計画が2項目に満たない場合は記載項目数を、2項目を超える場合は記載順の2項目で加点評価を行い、それ以降の施工計画は加点評価対象としません。ただし、2項目を超えて記載された施工計画についても採否又は欠格の評価を行い、採用とされた施工計画は履行義務を負うものとします。
4	4月3日	03 技術資料作成説明書【条件付一般競争入札版】	14	6.(1)	表中に『記載上の注意事項①文字の大きさは10ポイント以上とし、図表を含んでも良いが判読可能であること。なお、文字の大きさが10ポイント未満または判読不可能な場合は、その施工計画は加点評価対象としない。』とありますが、余白サイズ、文字間隔、文字行間隔、文字数、枠組みの寸法等については、判読可能であれば変更しても問題ないでしょうか。	問題ありません。
5	4月3日	02_特記仕様書	23	22-5-4 施工	PCグラウト充填Bにて、グラウト充填後に広帯域超音波法により充填確認を行うとの記載がありますが、この「充填後の広帯域超音波法により充填確認」の測点数をご教授願います。	施工管理要領Ⅲ-82 表3-8-4 PCグラウトの検査の頻度に基づき、測点数の計上をお願いします。