

質問書様式

件名	常磐自動車道 関南トンネル照明設備更新工事
----	-----------------------

番号	質問分類 (選択)	質問対象 (選択)	質問箇所	質問事項	回答 (発注者使用欄)
1	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	図面番号(共通-08) 区分閉器箱 二重の落下防止対策	区分閉器箱がトンネル壁面に取付られている図がございます。溝形鋼[-80×40×t5(SUS304)]を使用しアンカーで取付を行っておりますが、区分閉器箱の取付に使用されている溝形鋼の金物につきましては、トンネル照明灯具の取付金具と同様に、区分閉器箱の材料費に含まれますでしょうか。ご教示願います。	区分閉器の材料費に含まれます。