

質問書様式

別紙

件名	東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事				
----	---------------------	--	--	--	--

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号 14~21	交通規制工、保安要員のタイムテーブルは開示されないのでしょうか。ご教示願います。	タイムテーブルの開示はしません。
2	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号 14~21	交通監視員の休憩時における交代要員は計上と考えてよろしいのでしょうか。又1名ですか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
3	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号 14~21	交通監視員の昼間時間と深夜割増時間を含む場合は、標準+深夜時間で算出と考えてよろしいのでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
4	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号 14~21	交通監視員の2班目について、4.5時間未満は半日、4.5時間以上は1日と考えてよろしいのでしょうか。又は時間給での算出でしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
5	質問書D(設計図書に関する質問)	金抜設計書	番号 14~21	交通監視員の2班目について、作業時間が6時間以上となった場合は休憩時の交代要員を計上と考えてよろしいのでしょうか。ご教示願います。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
6	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図3/62 数量明細表(2)	No.18の交通保安要員が交通誘導警備員A(夜)が3名、交通誘導警備員B(夜)が5名計上されています。ランプ規制(夜)1回に対応する、交通誘導警備員A(夜)が1名とそれに対する交代要員で交通誘導警備員B(夜)が1名、ランプ閉鎖(夜)(※設計図62/62)に対応する交通誘導警備員A(夜)が1名、交通誘導警備員B(夜)が3名となり、合計で交通誘導警備員A(夜)が2名、交通誘導警備員B(夜)が4名が正しい数量ではないのでしょうか？	金抜設計書及び設計図の交通誘導警備員Bの数量について誤りがございました。正しくは、No.18が「4」、No.19及びNo.21が「0」、No.27~No.32が「1」、合計が「10」となります。上記については交付図書を訂正いたします。
7	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図45/62 工事案内設備工(5)	右下の規制材数量表(規制1回当たり)は、ランプ規制のことであり、それはNo.18大泉JCTFランプの工事予告看板Aの設置の際の場合も適応されるのでしょうか？	適用するものとお考えください。
8	質問書B(見積対象項目に関する質問)	割掛対象表	舗装修繕工事機械現場内移動費	グースフィニッシャに対する回送回数が記載されておられません。訂正されますか？必要な分レベリング工C(夜)に計上すべきでしょうか？	質問書B（見積対象項目に関する質問）の受付期間を超過しての提出であるため、回答いたしません。
9	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	特記仕様書P4 7-2夜間作業	下地処理のウォータージェット研掃も23時までには終了しなければならないのでしょうか？	下地処理のウォータージェット研掃は23時以降も施工可能です。
10	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	7 ページ	11-1 貨物品に記載の標識車(2t)には、車載用LED標識が含まれていると考えてよろしいですか。ご教示ください。	含まれるものとしてお考えください。
11	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	46/62~62/62	数量表(交通監視員)に記載された交通監視員の配置人数には、休憩時の交替要員は含まれていないと考えてよろしいですか。ご教示ください。	休憩時の交替要員は含まれないものとしてお考えください。

質問書様式

別紙

件名	東京外環自動車道 三郷管内舗装補修工事
----	---------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
12	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2 3 ～ 2 5 ページ	交通規制工に配置する交通監視員について、実働時間が4. 5 時間未満の場合は0. 5 人・日分、4. 5 時間以上の場合は1. 0 人・日分の単価を計上すると考えてよろしいですか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
13	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2 3 ～ 2 5 ページ	交通規制工の実働時間が標準労働時間（8 時間）を超える場合は、交替制が適用になると考えてよろしいですか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。
14	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	2 5 ～ 2 6 ページ	交通保安要員の実働時間が標準労働時間（8 時間）を超えていないので、交替制が適用にならないと考えてよろしいですか。ご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考えください。