

質問書に対する回答 1

件名	令和8年度 水戸管理事務所防災対策室機器調達		
番号	質問箇所	質問事項	回答（発注者使用欄）
1	システム構成図、仕様書2-4-3. (8)	ログ収集ユニットがWindowsのイベントログを収集する対象となる機器はどれになりますでしょうか。	ログ収集ユニットがWindowsのイベントログを収集する対象となる機器は、マルチウィンドウパスが対象となります。
2	システム構成図、仕様書2-4-3. (19)	リモートコンシェル用PCに接続されるルーターは何の機器と接続するためのものでしょうか。	障害発生時に保守用PC等と接続するためのものになります。保守用PC等との接続については、遠隔接続できるものとします。本件については、交付図書を後日訂正いたします。
3	システム構成図、仕様書2-4-3. (20)	リモートコンシェル用PCの用途とソフトウェア機能はどのようなものでしょうか。	リモートコンシェル用PCの用途は、障害発生時にリモートデスクトップより機器の動作状況、設定状況確認をできるようにするものです。ソフトウェアの機能については、上記の確認及び機器の設定ができるものとなります。本件については、交付図書を後日訂正いたします。
4	仕様書2-3-2	盤本体のサポート架台ならびにLEDディスプレイのチャンネルベースを床スラブへ固定するためのボルト取り付けに際して、建屋への加工が必要となりますが、当該箇所のアスベスト有無の情報をご教示いただけますでしょうか。	当該箇所にアスベストはございません。