

件名	常磐自動車道 関本高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	評価基準◇過度なコスト負担を要する提案の取扱い	コンクリートの混和剤に関する提案は評価対象となりますでしょうか	コンクリート施工管理要領のA 1－5に関連する規定を満足する場合は評価の対象となります。
2	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告(説明書) 8頁・10頁	技術提案書作成にあたっての課題と着目点の【提案4】に係る課題と着目点において、クレーンによる吊作業時のクレーンにはユニック車は含まれるでしょうか。	含まれるものとお考え下さい。
3	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告(説明書) 8頁・10頁	技術提案書作成にあたっての課題と着目点の【提案3】に係る課題と着目点において、アンカー等の削孔について適用機械はコアボーリングマシンを想定していますでしょうか。適用機械について明示願います。	既設構造物へのアンカー等の削孔するすべての機械が対象とお考えください。
4	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4の書式について	様式4のフォント種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔を任意に設定してもよろしいでしょうか、ご教示ください。	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔については判読可能な範囲で任意に設定していただいて構いません。
5	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	課題と着目点の記載数について	重要と考える課題と着目点が複数ある場合は、複数記載してもよろしいでしょうか、ご教示ください。	複数記載可能です。
6	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4について	「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」という記載は削除しても構いませんかでしょうか。	削除可能です。
7	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4について	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定は任意と考えてよろしいでしょうか。	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔については判読可能な範囲で任意に設定していただいて構いません。
8	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告（説明書）評価基準	工事現場で添加攪拌する混和剤（流動化剤）は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1】 コンクリートの仕様変更...』に該当するのでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA 1－5に関連する規定を満足する場合は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1】 コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。
9	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案1】の提案対象範囲	中間貫通鋼材工のグラウト材は提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
10	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案1】の提案対象範囲	関本高架橋P 1 7の二次施工無収縮モルタルは提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
11	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案2】の提案対象範囲	自己収縮によるひび割れは提案対象という考えでよろしいでしょうか。	自己収縮によるひび割れは評価の対象外です。
12	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案3】の提案対象範囲	コンクリート巻立の組立アンカーは提案対象という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
13	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案3】の提案対象範囲	上部工鋼桁箇所の削孔は提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
14	質問書A(申請書等に関する質問)	一部図書配布申請書	設計図追加について 華川高架橋(P178, P179)、神の山橋(P196, P197)、里根川橋(P224, P225) 【提案3】の提案対象	既設支承及び既設支承の固定アンカーボルト位置が不明であります。既設支承位置及び固定アンカーボルト位置を示す図をご提供することは可能でしょうか。	設計図書に基づきお考え下さい。

件名	常磐自動車道 関本高架橋耐震補強工事
----	--------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
15	質問書A(申請書等に関する質問)	一部図書配布申請書	設計図追加について 【提案3】の提案対象	各橋梁の完成図（配筋図）をご提供することは可能でしょうか。	設計図書に基づきお考え下さい。
16	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案4】の提案対象範囲	クレーン装置付きトラックによる揚重作業は対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
17	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目①コンクリートの材料分離に起因する初期欠陥※1の抑制に関する技術提案は、RC巻立て補強：12橋脚、縁端拡幅工：5箇所が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
18	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目②コンクリートの乾燥収縮に伴うひび割れの抑制に関する技術提案は、RC巻立て補強：12橋脚、縁端拡幅工：5箇所が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
19	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目③ 既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案は、縁端拡幅工B、落橋防止装置、横変位拘束構造M、中間貫通鋼材工、橋座補強工 が対象工種と考えてよろしいでしょうか	そのとおりとお考え下さい。なお、コンクリート巻立の組立アンカー等を含めたすべての既設構造物へのアンカー等の削孔が対象工種とお考えください。
20	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式4「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目④ 高速道路上の交通規制内で行うクレーンによる吊作業時の供用路線へのはみ出し防止を目的とした施工方法に関する技術提案の対象橋梁は、花園川高架橋、華川高架橋、神の山橋、里根川橋の4橋が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
21	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案1について	コンクリートの材料分離抵抗性を高める目的で、指定配合「A1-5」の基本規定値（スランプ、強度等）を遵守した上で、施工者の任意により「材料分離抵抗性や充填性を向上させるための添加剤」を配合することは、技術提案における「仕様のグレードアップ（不採用事由）」に該当しますでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA1－5に関連する規定を満足する場合は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1】コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。
22	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案3について	割掛け対象項目にある鉄筋探査の仕様（想定されている探査深度）をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。