質問書様式

別紙

件名	常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
1	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	評価基準◇過度なコスト負担を要する提案の取扱い	コンクリートの混和剤に関する提案は評価対象となりますでしょうか	コンクリート施工管理要領のＡ１－５に関連する規定を満足する場合は評価の対象となります。
2	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告(説明書）8頁・10頁	技術提案書作成にあたっての課題と着目点の【提案4】に係る課題と着目点において、ｸﾚｰﾝによる吊作業時のｸﾚｰﾝにはユニック車は含まれるでしょうか。	含まれるものとお考え下さい。
3	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告(説明書）8頁・10頁	技術提案書作成にあたっての課題と着目点の【提案3】に係る課題と着目点において、アンカー等の削孔について適用機械はコアボーリングマシンを想定していますでしょうか。適用機械について明示願います。	既設構造物へのアンカー等の削孔するすべての機械が対象とお考えください。
4	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式４の書式について	様式４のフォント種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔を任意に設定してもよろしいでしょうか、ご教示ください。	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔については判読可能な範囲で任意に設定していただいて構いません。
5	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	課題と着目点の記載数について	重要と考える課題と着目点が複数ある場合は、複数記載してもよろしいでしょうか、ご教示ください。	複数記載可能です。
6	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式４について	「評価項目毎の記載分量は問わないものとする。」という記載は削除しても構いませんでしょうか。	削除可能です。
7	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式４について	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔の設定は任意と考えてよろしいでしょうか。	フォントの種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔については判読可能な範囲で任意に設定していただいて構いません。
8	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	入札公告（説明書）評価基準	工事現場で添加攪拌する混和剤（流動化剤）は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案1】コンクリートの仕様変更...』に該当するのでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA１－5に関連する規定を満足する場合は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案１】コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。
9	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案１】の提案対象範囲	中間貫通鋼材工のグラウト材は提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
10	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案１】の提案対象範囲	関本高架橋Ｐ１７の二次施工無収縮モルタルは提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
11	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案２】の提案対象範囲	自己収縮によるひび割れは提案対象という考えでよろしいでしょうか。	自己収縮によるひび割れは評価の対象外です。
12	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案３】の提案対象範囲	コンクリート巻立の組立アンカーは提案対象という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
13	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案３】の提案対象範囲	上部工鋼桁箇所の削孔は提案対象外という考えでよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
14	質問書A(申請書等に関する質問)	一部図書配布申請書	設計図追加について 華川高架橋(P178,P179)、神の山橋(P196,P197)、里根川橋(P224,P225) 【提案３】の提案対象	既設支承及び既設支承の固定アンカーボルト位置が不明であります。既設支承位置及び固定アンカーボルト位置を示す図をご提供することは可能でしょうか。	設計図書に基づきお考え下さい。

質問書様式

別紙

件名	常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
15	質問書A(申請書等に関する質問)	一部図書配布申請書	設計図追加について 【提案３】の提案対象	各橋梁の完成図（配筋図）をご提供することは可能でしょうか。	設計図書に基づきお考え下さい。
16	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	【提案４】の提案対象範囲	クレーン装置付きトラックによる揚重作業は対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
17	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式４「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目①コンクリートの材料分離に起因する初期欠陥※１の抑制に関する技術提案は、ＲＣ巻立て補強：１２橋脚、縁端拡幅工：５箇所が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
18	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式４「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目②コンクリートの乾燥収縮に伴うひび割れの抑制に関する技術提案は、ＲＣ巻立て補強：１２橋脚、縁端拡幅工：５箇所が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
19	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式４「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目③　既設構造物へのアンカー等の削孔による既設構造物の損傷防止に関する技術提案は、縁端拡幅工B、落橋防止装置、横変位拘束構造M、中間貫通鋼材工、橋座補強工　が対象工種と考えてよろしいでしょうか	そのとおりとお考え下さい。なお、コンクリート巻立の組立アンカー等を含めたすべての既設構造物へのアンカー等の削孔が対象工種とお考えください。
20	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	様式4	様式４「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」を作成するにあたり、評価項目④　高速道路上の交通規制内で行うクレーンによる吊作業時の供用路線へのはみ出し防止を目的とした施工方法に関する技術提案の対象橋梁は、花園川高架橋、華川高架橋、神の山橋、里根川橋の４橋が対象と考えてよろしいでしょうか。	そのとおりとお考え下さい。
21	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案１について	コンクリートの材料分離抵抗性を高める目的で、指定配合「A1-5」の基本規定値（スランプ、強度等）を遵守した上で、施工者の任意により「材料分離抵抗性や充填性を向上させるための添加剤」を配合することは、技術提案における「仕様のグレードアップ（不採用事由）」に該当しますでしょうか。	コンクリート施工管理要領のA１－5に関連する規定を満足する場合は、◇過度なコスト負担を要する提案の取扱いとして『①【提案１】コンクリートの仕様変更』には該当いたしません。
22	質問書A(申請書等に関する質問)	技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）（段階的選抜方式対象工事の場合）	提案３について	割掛け対象項目にある鉄筋探査の仕様（想定されている探査深度）をご教示ください。	貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
23	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削「特殊部 関P17」の内容について	作業内容に、反力盛土としての対候性大型土のうの製作、設置は含まないのでしょうか。	構造物掘削 特殊部 関P17の作業内容は特記仕様書26-5-1に示すとおりです。ライナープレート施工時の反力盛土は必要と考えておりますが、P17橋脚の反力盛土としての耐候性大型土のうの製作・設置については指定するものではありません。

質問書様式　　別紙

件名	常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
24	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	構造物掘削「特殊部 関P2」の内容について	工事工程表(概略工程表)を踏まえると、作業内容の反力盛土としての対候性大型土のうについては、P17からの撤去、P2への移動・設置となるのではないでしょうか。また、P17での撤去伴いP17に余った大型土のうの処分は含まないのでしょうか。	構造物掘削 特殊部 関P2の作業内容は特記仕様書26-5-1に示すとおりであり、P2のライナープレート施工時は、耐候性大型土のうの製作・設置は指定条件となりますが、上記回答のとおり、P17橋脚の耐候性大型土のうの製作・設置は指定するものではないため、余剰となった大型土のうの処分についても規定しておりません。
25	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式２の書式について	様式２のフォント種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔を任意に設定してもよろしいでしょうか。	フォント種類、様式の余白サイズ、行間隔や文字間隔については判読可能な範囲で任意に設定していただいて構いません。
26	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書作成説明書	提案内容について	一次審査で記載した課題と着目点に合致した上で、それ以外の提案をした場合、その提案も評価頂けるのでしょうか。	「技術提案書作成にあたっての課題と着目点（一次審査）」で記載した全ての"着目点"の内容を「二次審査の技術提案書」にて網羅していれば、提案の追加は可能であり、評価対象となります。
27	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 剥離剤用環境対策資機材費	剥離剤用環境対策資機材費についての詳細（規格、数量等）の記載がありません。想定されている数量、規格等をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
28	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 剥離剤用安全衛生保護具費	剥離剤用安全衛生保護具費についての詳細（規格、数量等）の記載がありません。想定されている数量、規格等をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
29	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 42ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 塗膜成分調査費	塗膜成分調査費についての詳細をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
30	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 昇降足場費Ａ②	昇降足場費Ａ②の設置期間をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
31	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 昇降足場工費Ｂ	昇降足場工費Ｂの設置期間をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
32	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 昇降足場工費Ｃ	昇降足場工費Ｃの設置期間をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
33	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 吊足場工費（標準型側面）②	吊足場工費（標準型側面）②の設置期間をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
34	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 仮設昇降階段費	仮設昇降階段費の設置期間をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおりです。なお、割掛対象表参考内訳書に示す仮設昇降階段費②については、見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。
35	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 43ページ　27.割掛対象表の項目に示す工事の内容 剥離剤用養生設備工費	剥離剤用養生設備工費についての詳細（施工期間、施工面積等）をご教示ください。	割掛対象表及び割掛対象表参考内訳書に示すとおり見積対象項目に対する割掛項目となりますので、貴社の施工計画に基づきお考え下さい。

質問書様式

別紙

件名	常磐自動車道　関本高架橋耐震補強工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
36	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 35ページ　２６－１２ 塗膜除去工	塗膜除去工により発生する廃塗膜及び素地調整により発生する研削材・ケレンかす、塗膜除去後のシート張防護の廃材は、発生箇所それぞれで集積し、運搬処分は受注後協議と考えてよろしいでしょうか。	特記仕様書26-12-1及び26-12-4(7)に示すとおり、塗膜除去後の廃材の集積までは塗膜除去工に含み、運搬処分は契約後に監督員と別途協議とします。
37	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	特記仕様書 22ページ　２６－５ 構造物掘削	２６－５－１ 種別 特殊部　関P17には、大型土のうの製作、設置の記載がありません。一方で、設計図②97/246 関本高架橋(上り線) 施工要領図(参考図)(その7)には、耐候性大型土のう446袋の記載があります。 特殊部　関P17では、大型土のうの製作、設置も含まれるのでしょうか。	構造物掘削 特殊部 関P17の作業内容は特記仕様書26-5-1に示すとおりです。ライナープレート施工時の反力盛土は必要と考えておりますが、P17橋脚の反力盛土としての耐候性大型土のうの製作・設置については指定するものではありません。
38	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	様式-提案2（2次審査の技術提案書）には想定された課題に対する技術提案書作成にあたっての着目点（1次審査）を記載する項目がありませんが、様式-提案2（2次審査の技術提案書）で要約して記載する必要はないという認識でよろしいでしょうか？	要約して記載する必要はありません。ただし、技術提案書において一次審査で示した全ての着目点を網羅した提案内容となっていない場合は、技術対話において改善を求め、改善技術提案書においても網羅されていない場合は不採用とします。
39	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	評価項目①に記載されている「※１初期欠陥とは、コンクリート標準示方書【維持管理編：本編】（2022制定）における、「1.3用語の定義」に関する内容。」は、記載を省略してよろしいでしょうか。	省略できません。
40	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	様式－提案２の「枠線位置」「余白の寸法」「行間隔」「文字間隔」を変更することは可能でしょうか。	枠線位置、余白の寸法、行間隔や文字間隔の設定については任意に設定していただいて結構です。ただし、判読可能なものとしてください。
41	質問書C(技術提案書に関する質問)	技術提案書様式	様式-提案2	様式－提案２の半角文字の使用は文字サイズが10ポイント以上であれば問題ないという認識でよろしいでしょうか？	問題ありません。