

質問書に対する回答

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支社長 宮入 徹往

(工事名) 北海道支社 立体駐車場新築工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	① 特記仕様書 21 頁 2-9-2 ② 設計図 図面番号 1A-01 【R 階及び 2 階床の防水仕様について】 特記仕様書に公共建築仕様書 9 章 6 節によると明記されていますが、ケイ酸質系塗布防水を示しており、主に地下外壁やピットなどが対象となります。今回の駐車場床ではケイ酸塩やケイ酸リチウム・ケイ酸カリウム等の表面含侵材を指していると考えます。上記の解釈で宜しいでしょうか。(膜厚は基本ない『ゼロ』工法となります)	ご認識の通りです。

以 上