

件名	関越自動車道 所沢管理事務所管内舗装補修工事
----	------------------------

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質 問 事 項	回答（発注者使用欄）
1	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	参考積算条件書(その1) 2. 間接工事費補正区分	間接工事費補整区分4週8休の補正が○になっております。令和8年改定では補正が削除になっておりますが、回答願います。	参考積算条件書（その1）に記載のとおりです。
2	質問書B(見積対象項目に関する質問)	質問書Dのうち見積対象項目の見積条件に関する質問	単価表13-(16)端部防水工(夜)見積もり対象の数量について	設計図70/120端部防水工詳細図において端部防水10m当り4.25m2と明示されており数量に直すと36.55m2となります。、左記単価表では19m2とあり差異があります。回答願います。	検測数量は、設計図（70/120）のとおり立ち上がり部（195mm+30mm）のみとしており、下面部（200mm）は含みません。