質問書様式

別紙

件名	上信越自動車道　長野管理事務所管内（東）舗装補修工事

番号	質問分類（選択）	質問対象（選択）	質問箇所	質　問　事　項	回答（発注者使用欄）
1	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図40/72　標準横断図（２）	高弾性上層路盤用混合物の１層目と２層目の層間のアスファルト乳剤（ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）は散布しないでよろしいでしょうか。	設計図に記載のとおりアスファルト乳剤（ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡））を散布します。
2	質問書D(設計図書に関する質問)	設計図	設計図40/72　標準横断図（２）	基層用遮水性アスファルト混合物と高弾性上層路盤用混合物の層間のアスファルト乳剤（ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡）は散布しないでよろしいでしょうか。	設計図に記載のとおりアスファルト乳剤（ＰＫＭ-Ｔ（0.4L/㎡））を散布します。
3	質問書D(設計図書に関する質問)	特記仕様書	・特記仕様書P1 2.適用する共通仕様書 ・参考積算条件書(その１) 4.土木工事積算基準および単価の適用年月等	本件は令和8年7月30日に広告されておりますが、共通仕様書や土木工事積算基準が令和7年7月版となっておりますが、令和8年7月版の間違いはないのでしょうか？	共通仕様書は特記仕様書に記載のとおり令和7年7月版を適用しております。 土木工事積算基準は参考積算条件書（その１）に記載のとおり令和7年7月版を適用しております。
4					
5					
6					
7					