

東日本高速道路株式会社 北海道支社
支 社 長 宮 入 徹 往

質問書に対する回答

(工事名) 道央自動車道 R 9 北広島管内舗装補修工事

質問事項と回答

番号	質問事項	回 答
1	連続車線規制 A、B について、特記仕様書 35 頁の記載より 17 時から翌 8 時までは、規制の保守のみとし、施工は昼間のみと解釈して宜しいでしょうか。	施工については昼間を想定しております。夜間作業を行う場合は特記仕様書「8－4 昼夜連続交通規制内作業」に記載の通りです。

以 上